linea BT n.1

linea MT n.2 (2 terne)

Cabina MT - BT Carta

linea BT n.3

n.3 tubi diam. 160

Punto fornitura energia elettrica n.2 da ricollocare

Punto fornitura energia elettrica n.3

pozzetto elettrico esistente

Contatore nuova fornitura 4 Kw per Ill. Pubblica

Linea n.5 predisposizione tubazione Telecom per cavo in rame o fibra ottica

Punto fornitura energia elettrica n.1 da ricollocare

Canaletta in metallo esterna fissata a muro

Punto fornitura energia elettrica n.1 ricollocato

quota progetto + 1,43 m

SVINCOLO

CLUSO

PROVINCIALE

N. 46

60

50

1.5 1.4 1.3 1.2 4.7 4.5 4.6 4.6N 4.4 4.1 4.2 4.3 4.8N 3.3 3.3N 2.a 2.b 2.1 2.2 3.2 3.2N 4.8 4.9N 3.1 3.1N 4.10N 4.9 3.7 4.11N 3.4 3.4N 3.5 0+010.67 0+000.00 0+092.47 0+090.12 0+110.55 0+130.71 0+140.71 0+150.00

QUADRO DI UNIONE



LEGENDA

- RECINZIONE NUOVA SEDE STRADALE
- CONDOTTA IDRICA ASI
- POZZETTO CONDOTTA IDRICA ASI

RETI ELETTRICHE INTERFERITE

- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE ESISTENTE
- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DA DISMETTERE
- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DA REALIZZARE
- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE ESISTENTE
- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE DA DISMETTERE
- PALIZZATA AEREA - LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE DA REALIZZARE
- PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE PER LINEA ELETTRICA INTERRATA (2 X 160 mm.)
- LINEA ELETTRICA MEDIA TENSIONE INTERRATA ESISTENTE
- Kwh CONTATORE ENEL UTENZA PRIVATA - NUOVA POSIZIONE

RETI TELECOM INTERFERITE

- PALIZZATA AEREA - LINEA TELECOM ESISTENTE
- PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE PER LA LINEA TELECOM INTERRATA ESISTENTE
- LINEA TELECOM INTERRATA ESISTENTE
- PALIZZATA AEREA - LINEA TELECOM DA REALIZZARE
- PALIZZATA AEREA - LINEA TELECOM DA DISMETTERE

Provincia Regionale di Ragusa

Ammodernamento del tracciato stradale S.P. n. 46 ISPICA – POZZALLO I° STRALCIO FUNZIONALE

Responsabile Unico Procedimento
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

Dirigente Pianificazione del Territorio
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

- INTERFERENZE - SVINCOLO N.1
- INTERFERENZE: ENEL - TELECOM - ASI
- PLANIMETRIA SERVITU' PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERF. TAVOLA 1 DI 2

ARCHIVIO: PR147

SCALA: 1:1000

ELABORATO: 9_0_2

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

A.T.I.

TECHNITAL — TECHNITAL S.p.A (Mandataria)

I.R. INGEGNERI RIUNITI STUDIO TECNICO ASSOCIATO

STUDIO IUDICE S.r.l. — STUDIO IUDICE S.r.l

RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta

Dott. Ing. G. Failla

Dott. Ing. F. Iudice

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2	NOVEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 27/10/2014	R. INGIANNI	A. IUDICE	F. IUDICE
1	SETTEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 15/07/2014	R. INGIANNI	A. IUDICE	F. IUDICE
0	MARZO 2014	PRIMA EMISSIONE	R. INGIANNI	A. IUDICE	F. IUDICE